

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W związku ze złym stanem technicznym istniejącej infrastruktury, zachodzi konieczność przebudowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV wraz z budową sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV i rozbiórką sieci napowietrznej elektroenergetycznej SN 15kV (inwestycja celu publicznego) w Płocku przy ul. Wańkowicza na dz. o nr ewid. 3690/16, 114/17, 111, 3791 - obręb 1 (Podol-Borowiczki) wchodzących w skład "Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy" ustanowionego uchwałą nr 459/XXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w Płocku.

Inwestycja na terenie "Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy" będzie realizowana w sposób bezwykopowy, co jest rozwiązaniem alternatywnym dla prac prowadzonych wykopem otwartym i pozwala zminimalizować ingerencję w istniejącą zielen (załącznik do niniejszej uchwały). Komory startowe oraz odbiorcze tych prac będą wykonywane ręcznie. Słupy elektroenergetycznych przeznaczonych do rozbiórki zostaną odkopane i wyjęte w całości lub też w kawałkach (wobec braku rozwiązań alternatywnych), a w przypadku braku możliwości dojazdu, zostaną one pozostawione w nienaruszonym stanie w terenie.

W ramach planowanych robót, oprócz demontażu słupów średniego napięcia 15 kV, zaplanowane jest również ułożenie nowego kabla SN 15 kV. Prace ziemne związane z układaniem kabla będą prowadzone metodą bezrozkopową, tj. przy użyciu przewiertów sterowanych na głębokości 130 cm. Lokalizacja komór przewiertowych oraz ich wymiary zostały szczegółowo określone na załączonym planie. Zastosowanie tej metody pozwala na minimalizowanie ingerencji w teren, co w konsekwencji ogranicza konieczność usuwania roślinności i chroni zadrzewienie.

W ramach planowanych prac nie przewiduje się usuwania roślinności. Wszystkie rośliny, w tym drzewa, zostały wskazane w projekcie do zachowania.

Ze względu na gęste zadrzewienie w obrębie planowanej trasy, całkowite zaniechanie prac w strefach ochronnych drzew jest niemożliwe. Aby zminimalizować wpływ robót na roślinność, prace będą prowadzone w sposób kontrolowany. Dopuszcza się wykonywanie wkopów (komór przewiertowych) w strefach ochrony drzew, jednak pod warunkiem, że nadzór nad pracami będzie sprawować osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia do prowadzenia tego typu robót. Nadzór ma na celu zapewnienie ochrony systemu korzeniowego drzew oraz minimalizację ryzyka ich uszkodzenia. W trakcie wykonywania robót, zostaną również wyznaczone odpowiednie drogi dojazdowe, które umożliwią dostęp do miejsc robót przy jednoczesnym zastosowaniu metod ochrony systemu korzeniowego roślin. Na tych drogach ruch maszyn, pojazdów i sprzętu budowlanego będzie ograniczony do niezbędnego minimum, aby uniknąć nadmiernego nacisku na glebę, który mógłby uszkodzić korzenie drzew. Dodatkowo, wyznaczone zostaną miejsca składowania urobku oraz place postojowe, których lokalizacja została uwzględniona na załączonym planie.

Na działce 3690/16 obr. 1 zinventaryzowano istniejącą zielen wchodzącą w kolizję z inwestycją. Zgodnie z pismem od wnioskodawcy z dnia 05.06.2025r. na działkach o nr ewid. 114/17, 111, 3719 nie występują drzewa i krzewy, które wchodzą w kolizję z przedmiotową inwestycją (załącznik do niniejszej uchwały).

Planowana inwestycja podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącej sieci napowietrznej i przebudowę na sieć kablową. Zdemontowane zostaną również przestarzałe słupy elektryczne. Inwestycja polegająca na przebudowie napowietrznej linii SN 15 kV na linię kablową znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa – eliminacja gołych przewodów i umieszczenie ich w gruncie ogranicza ryzyko porażeń oraz zagrożeń dla otoczenia. Dodatkowo, zabudowa kablowa charakteryzuje się znacznie niższą awaryjnością, zwłaszcza w warunkach atmosferycznych, które często wpływają na linie napowietrzne. Modernizacja ta przekłada się również na wzrost niezawodności zasilania oraz zwiększenie mocy przesyłowej sieci, co umożliwia efektywniejsze zarządzanie obciążeniami.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze § 4 ust. 2 uchwałą nr 459/XXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w Płocku przed rozpoczęciem planowanej inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, konieczne jest uprzednie uzgodnienie z Radą Miasta Płocka.

Uchwałą uzgodniono z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego.